



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada **pengilang/pembekal** :

Syarikat : **UTAMA CABLES SDN. BHD.**
Alamat : JA 955, KAWASAN PERINDUSTRIAN MERLIMAU
77300 MERLIMAU, MELAKA

Bahan **PVC INSULATED CABLE (ARMOURED)(ALUMINIUM)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: UTAMA CABLES SDN. BHD.
Negara Pengilang	: MALAYSIA
Jenama	: UTAMA
Model	: SEPERTI LAMPIRAN
Kadaran	: 600/1000 V
No. Sijil/Laporan Ujian Jenis	: LESEN PENSIJILAN SIRIM: PC000569 LAPORAN UJIAN SIRIM: 2020EA0427 & 2018EA0269
Tarikh Tamat	: 15.10.2025
Rujukan Standard	: MS 2103:2007 (CONFIRMED:2014)
Catatan	: -



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 8 September 2022

Ir. HANIZAN BINTI SHAFFII
Pengarah Kanan
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia

Perihal Barangan : PVC INSULATED CABLE (ARMOURED & NON ARMOURED)
Nama Syarikat : UTAMA CABLES SDN. BHD.
Alamat Syarikat : JA 955, KAWASAN PERINDUSTRIAN MERLIMAU
77300 MERLIMAU, MELAKA
No. Tel : 06 - 263 5151
No. Faks : 06 - 263 5254
E-mel : utamacsb@gmail.com
Nama Pengilang : UTAMA CABLES SDN. BHD.
Negara Pengilang : MALAYSIA
Jenama : UTAMA
No. Sijil/ Laporan : LESEN PENSIJILAN SIRIM : PC000569
Ujian Jenis : LAPORAN UJIAN SIRIM : 2020EA0427 & 2018EA0269
Tarikh Tamat : 15.10.2025
Rujukan Standard : MS 2103:2007 (CONFIRMED:2014)
Catatan : -
Muka surat : 1 daripada 1



KETERANGAN

NO.	MODEL	RATED VOLTAGE (V)	SIZE (sq. mm)	NO. OF CORE
1	PVC/SWA/PVC - PVC Insulated, PVC Bedding, Steel Wire Armoured, PVC Sheathed, Stranded Plain Annealed Aluminium Conductor Cable	600/1000V	16 & 25	2 & 4